Firmato digitalmente da

ALESSANDRO NICOLI

CN = NICOLI ALESSANDRO
O = non presente
C = IT

PIANTA PIANO PRIMO – TVCC

PIANTA PIANO PRIMO – ANTINTRUSIONE

PIANTA PIANO PRIMO – ILLUMINAZIONE

Legenda simboli

	Quadro elettrico simbolo generale (vedi legenda quadri)
	Armadio rack trasmissione dati
	Blindo elettrificato a 6 conduttori (4 per distribuzione + 2 dati)
	Punto alimentazione blindo elettrificato.
	Proiettore LED orientabile con adattatore per installazione su binario, ottica wide flood o con profondere, Tunable White 2700~5700K, alimentatore DALI integrato.
	Lampada di emergenza per installazione su binario, con diffusore e sezionatore integrato. Temperatura colore: 6500K, CRI>80, Mod.elemi 3, Lith Time: L80/B50 50.000h, con adattatore Eutrack, autonomia 1h, modalità SE.
2x200x75	Corpo illuminante installato a plafone, di tipo stagno avente corpo in policarbonato autoestinguente, coppa in policarbonato trasparente, riflettore in lamiera di acciaio completo di sorpresta luminosa a LED da 11W. Grado di protezione IP66.
	Sensore Presenza Luminosità, con IR bianco
	Interruttore unipolare 16A, installato su contenitore rettangolare in PVC autoestinguente, incassato a parete, completo di montatura per il fissaggio del frutto e placca in materiale plastico.
	Presa serie civile, 2P+16A+PE, tipo schuko con otturatore "universale", installata su contenitore rettangolare in PVC autoestinguente, incassato a parete, completo di montatura per il fissaggio del frutto e placca in materiale plastico.
TVCC	Telecamera IP BOX, risoluzione 2 Mpx, DAY&NIGHT con filtro IR removibile.
FR TVCC	Telecamera IP BOX Foco Ricognition, risoluzione 3 Mpx, DAY&NIGHT con filtro IR removibile.
B TVCC	Telecamera IP Bullet, risoluzione 2 Mpx, custodia antivandalo da ESTERNO IP66/IK10, DAY&NIGHT con filtro IR removibile
M	Monitor professionale da 32" Full-HD a tecnologia LED da tavolo
	NVR Videotrpert Professional Hardware POWER Server a rack (2RU)
	Lettore tessere e badges PIN Bluetooth/NFC
	Punto alimentazione elettroserratura
	Contatto magnetico per installazioni in interni a vista con elevato livello di sicurezza in contenitore in alluminio anodizzato
	Sensore Doppia Tecnologia a microprocessore MVx-FIR (digitale)
	Sensore antiintrusso passivo gestito a microprocessore
8 Sec	Sensore Doppia Tecnologia a microprocessore MVx-FIR (digitale), a fascio stretto
8 Sec	Sirena elettronica esterna in contenitore a basso profilo, autoalimentata ed autoprotetta, lampeggiatore con lampada ad incandescenza temporizzata, 1 tromba, montaggio SIY!
8 Sec	Sirena elettronica interna piezo 12V in contenitore plastico
	Barriera da interno/esterno allineamento attivo 2 TX RX per protezione portefinestre con 8 raggi (2 TX per raggio), portata operativa interno/ esterno 5mt
	Cavidotto metallico in acciaio zincato completo di coperchio e setto separatore, fissato a parete o soffitto, dimensioni 200x60mm
	Passerella in filo elettrozincato, fissata a parete o soffitto, dimensioni 200x60mm
*	Apparecchiature in sala predisposizione (tutto, scritto e con)

POSTAZIONE PC CONTROL ROOM

Presa da 10/16A tipo Unel con terra laterale e centrale — Placca a 4 posti

Presa da 10/16A tipo Unel con terra laterale e centrale — Placca a 4 posti

Prese alimentate da rete CA — Interr. Autom. 16A — Placca a 4 posti

Prese alimentate da rete PM — Prese dati

Presa da 10/16A tipo Unel con terra laterale e centrale — Placca a 4 posti

Presa da 10/16A tipo Unel con terra laterale e centrale — Placca a 4 posti

Prese alimentate da rete CA — Interr. Autom. 16A — Placca a 4 posti

Prese alimentate da rete PM — Prese dati

INSTALLATE SU SUPPORTO IN KIT PER POSTAZIONE DA TAVOLO
riferimento blkDino interlink 123001NTH

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici
Via N.Tommaseo n. 60 - Padova

ELENCO ANNUALE 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento impianti elettrici, illuminazione e speciali finalizzati alla realizzazione di una zona museale presso il Centro Culturale S. Gaetano

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 375.000,00

N° Progetto	
Nome file **APR_15_Distribuzione_Elettrica_speciali**	
Data **Gennaio 2019**	
Progettista	
Per. Ind. Alessandro Nicoli	
Rup	
Arch. Domenico Lo Bosco	

CUP **H92F18000990004**	Elaborato **13** **DISTRIBUZIONE ELETTRICO E SPECIALI** **PIANTA PIANO PRIMO**
LL.PP **EDF_20181415**	
Capo Settore	
Ing. Massimo Benvenuti	