

LEGENDA

IMPIANTI SPECIALI

	SENSORE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	PANNELLO ACUSTICO LUMINOSO DA INTERNO "ALLARME INCENDIO" CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	PANNELLO ACUSTICO LUMINOSO DA ESTERNO "ALLARME INCENDIO" CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	CENTRALE DI ALLARME IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO
	TASTIEREA PER INSERIMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	SENSORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	PANNELLO ACUSTICO LUMINOSO DA ESTERNO "ALLARME INTRUSIONE" CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	CONTATTI MAGNETI SU SERRAMENTI CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	ATTIVATORE A CHIAVE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON TUBAZIONE RIGIDA/FLESSIBILE IP 40 DIAM. ø 20
	CENTRALE DI ALLARME IMPIANTO ANTINTRUSIONE

COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

ELENCO ANNUALE 2017

PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE EX SALA CARNI
C.so AUSTRIA - PER NUOVO
ARCHIVIO MAGAZZINO E FALEGNAMERIA

IMPORTO COMPLESSIVO: € 700.000,00

Progetto [illegible]

CUP [illegible]

E03

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTI SPECIALI

LLPP
EDP 2017

[illegible]	Arch. Diego [illegible]	Capo Area Arch. Luigino Gennaro

Documento firmato da:
SIMONE SARTO
COMUNE DI PADOVA/0064406087

Documento firmato da:
LUIGINO GENNARO
11/10/2017