



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Idrante soprasuolo DN 70		Percorso di uscita verso l'alto
DN45	Idrante DN 45		Percorso di uscita verso il basso
	Naspo		Percorso di uscita orizzontale
	Attacco per autopompa VVF		Pulsante allarme incendio
	Rilevatore di gas	5 kg CO2	Estintore a CO2 cap. 5kg
	Rilevatore di fumi		Estintore a polvere cap. 6kg - 34A 144B C
	Elettrovalvola gas		Estintore carrellato cap. 50Kg
	Rubinetto manuale		Motivanti idriche
	Tubazione rete gas interrata		Struttura REI90-TABELLA DA1 386/95
	Tubazione rete antincendio		Struttura REI120
	Interruttore elettrico generale		Struttura REI90
	Pulsante di sgancio		Struttura REI60
	Luce di emergenza		Struttura REI30
	Via di fuga interna		Pannello ottico acustico con scritta "EVACUARE IL LOCALE"
	Via di fuga esterna		Pannello ottico acustico con scritta "VIETATO ENTRARE - SPEGNIMENTO IN ATTO"
EI 120	Porta tagliafuoco REI XXX		Centrale rivelazione incendi
	Porta con maniglione antipanico		

NOTE:

a) Estintori, uscite di sicurezza e vie di esodo saranno corredate di idonea cartellonistica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza richiamerà inoltre l'attenzione sul divieto di fumare e sulla posizione dei pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

b) Nella presente tavola grafica sono state indicate le lampade di illuminazione di emergenza. La posizione ed il numero delle lampade è solo indicativo. L'impianto dovrà essere progettato secondo normativa in vigore e accompagnato di dichiarazione di corretta posa in opera;

c) Gli elementi portanti avranno caratteristiche di resistenza al fuoco R120. Le pareti di separazione tra un deposito e l'altro avranno caratteristiche di resistenza al fuoco EI90;

d) Verrà realizzato impianto di spegnimento a idranti, secondo livello 2, UNI10779, allacciato all'impianto idrico antincendio del complesso;

e) Sono indicate nei prospetti le aperture apribili in caso di incendio per consentire di ottenere adeguata ventilazione con immissione aria fresca su un lato ed espulsione fumi caldi sul lato opposto. La ventilazione ha superficie in pianta superiore a 1/40, ritenuta sufficiente per ventilare adeguatamente gli ambienti;

f) Per quanto non espressamente richiamato negli elaborati grafici, si faccia riferimento alla relazione tecnica e alla normativa in vigore.

Documento firmato da:
PAVAN STEFANO
18.09.2017 13:45:47 CEST

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
STEFANO PAVAN
INGEGNERE
Sez. A - n° 4100
SETTORE: CIVILE E AMB. - INDUSTR. - dell'INFORMaz.

COMUNE DI PADOVA
Settore Edilizia Pubblica
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova

RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINI
FRIGORIFERI CORSO AUSTRALIA
MAGAZZINI E ARCHIVI COMUNALI

Progetto con parere favorevole Pratica VV.F. n. 55465
rel. all'att. n. 34.1.B - 70.2.C73.2.Cdel D.P.R. N. 151/2011.

Gruppo di progettazione:
geom. CIATTO MOSE'
geom. MARCHETTI GIOVANNI
ing. SARTO SIMONE
ing. LORIS ANDREA RAGONA
ing. STEFANO PAVAN

Il R.U.P.
Edilizia Pubblica
arch.DIEGO GIACON
Firmato digitalmente da:
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA/00644060
Data:
Data:09/10/2017 10:28:06

Il Dirigente Settore
Edilizia Pubblica
LUIGINO CENTENARO
dott.LUIGINO CENTENARO
11/10/2017

Descrizione elaborato:
Pianta di Progetto P.T.
Planimetria con sistemi di spegnimento incendi

Tavola: **VF03**

Data: Novembre 2015 | Agg.: Novembre 2015 | Scala: 1:100 | File: VVFF01.dwg