



NOTA BENE:

- Le strutture portanti orizzontali e verticali avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 120;
- Le strutture di separazione tra un magazzino e l'altro avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

L E G E N D A	
	STRUTTURA R 120
	STRUTTURA REI 120
	APERTURE DI AERAZIONE PERMANENTI

Comune di Padova - SETTORE LAVORI PUBBLICI		Via Niccolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova (PD)	
Provenienza:		EX SALA CARNI EDIFICIO ADIBITO A DEPOSITO Attività 70.2.C della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151	
Luogo di individuazione:		Via Giuseppe Tassinari - 35136 Padova (PD)	
Atto:		Prospetti e sezioni	
<div>3</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>10/2018</div> <div>Prima emissione</div> <div>Revisione</div> <div>Data</div> <div>Note</div> <div>Bastoni L.</div> <div>Disegnatore</div> <div>Controllato</div> <div>Approvato</div> <div>Autore n°</div> <div>R. Rinaldi</div> <div>VVF 02</div> <div>Scala</div> <div>1:200</div> <div>Progetto del</div> <div>10/2018</div> <div>Autore progetto</div> <div>EX CARNE ESSI VVF 351323</div> <div>Scala e firma</div> <div>Scala e firma</div> <div></div> <div>Progettazione Impianti Tecnologici Prevenzione Incendi Via Padova n° 12 - 35030 Salazarano D'Adda (PD) - Tel/Fax 049 530 501</div>			

DUEFFE STUDIO TECNICO