

F.A.Q. 3

QUESITO 1: Fattore di trasmissione globale di en. solare $< 0,35$ comprensivo di eventuale dispositivo oscurante è riferito al valore di Fattore Solare $g_{gl}+sh$ serramento + schermatura solare (in questo caso tapparelle esterna) o soltanto Fattore Solare del vetrocamera.

RISPOSTA: Su indicazione del Responsabile Unico di Progetto, si precisa che il fattore di trasmissione globale di energia solare è inteso come coefficiente $g_{gl}+sh$ e quindi serramento più schermatura solare. In particolare dovrà essere garantito:

- ove presente la tapparella $g_{gl}+sh < 0,35$;*
- ove non presente la tapparella esterna sarà necessario che il solo g_{gl} sia minore $0,35$ con sola vetrocamera, in quanto la componente relativa alla schermatura (sh) risulta non dare alcun contributo non essendo presente.*

QUESITO 2: con la presente si chiede se è possibile partecipare alla procedura in questione essendo in possesso di categoria SOA OS6-IV e subappaltando interamente nella misura del 100% le lavorazioni previste nella categoria scorporabile OS7.

RISPOSTA: Il quesito posto si sostanzia in richiesta di consulenza sull'applicazione della normativa in materia ad una specifica modalità di partecipazione: al riguardo si evidenzia che le valutazioni sull'ammissione alla gara di un concorrente sono rimesse all'esclusiva competenza del seggio di gara a ciò preposto e non possono, ovviamente, essere anticipate in questa sede.